



bestLab

ANALYYSIRAPORTTI

27.9.2024

41820

Näyte vastaanotettu:

26.9.2024

Näyte analysoitu:

Vaasassa

Tilaaaja:

CW-Consult
Forskärrvägen 39 A
65610 Korsholm

ASBESTIANALYYSI MATERIAALINÄYTTEESTÄ**Kohde/ Projekti**

Barnholken

Näytteenottopäivämäärä

26.9.2024

Näytteenottaja

Christer Westergård

**Menetelmä**

Laboratorio käyttää muunneltua menetelmää standardista ISO 22262-1:2012. Näytteen tutkimiseen ja mahdollisten kuitujen tunnistamiseen on käytetty pyyhkäisyelektronimikroskooppia ja siihen liitettyä EDS-analysaattoria (EM) ja/tai valomikroskooppia (VM). Tarkemmat tiedot analyysimenetelmästä saa tarvittaessa laboratoriosta.

Tulokset koskevat vain laboratorioon toimitettuja näytteitä. Jotta analyysitulokset olisi luotettava, on näytteen määrän oltava annettujen ohjeiden mukainen. Asiakas vastaa ilmoittamistaan tiedoista. Tämä on testauslaboratorio T318:n analyysiraportti, eikä se vastaa Vna 789/2015 tarkoitettua asbestikartoitusraporttia.

Tulos

Näyte #	Materiaali	Tila	Tulos	Laji
1	Ulkoseinien tervapaperi, bitumieriste	Ulkoseinät	(EM) Ei sisällä asbestia	--

Eurofins bestLab Oy

Minttu Koskela

