

Tilaaaja:

CW-Consult

Forskärrvägen 39 A

65610 Korsholm

RASKASMETALLIANALYYSI

Kohde/ Projekti

Barnholken, Stråkantie 174

Näytteenottopäivämäärä

17.9.2024

Näytteenottaja

Christer Westergård

Liitteet

Liite 1. Jätteen luokittelu

Menetelmä

Metallien määrittäminen menetelmien US EPA 200.7, ISO 11885, US EPA 6010, SM 3120 mukaan. Kuivaus ja seulonta <2 mm. Hajotus kuningasvedellä ja analysointi ICP-OES laitteistolla. Näytematriisista riippuen näyte voidaan joutua murskaamaan seulonnan sijasta. Analyysi on teetetty alihankitana. Tulokset koskevat vain tutkittuja näytteitä.

Näytteet

Näyte #	Materiaali	Tila
14	Seinäpaneelin maali	Julkisivut
15	Vesikaton peltimaali	Vesikatto



TULOKSET:

	14	15
Raskasmetalli:	[mg/kg]	[mg/kg]
Sb	<10	<10
As	<10	<10
Ba	3100	13
Hg	<2,5	<2,5
P	520	160
Cd	2,4	2,3
Co	5,6	330
Cr	45	14
Cu	10	29
Pb	3000	3000
Mn	53	84
Mo	<2	<2
Fe	35000	1000
S	2100	180
Zn	16000	17000
Sn	45	17
Ti	550	33

Eurofins bestLab Oy

Tobias Snellman

